


Утверждаю  
Технический директор  
 А.Н. Зайнутдинов  
« 18 » 09 2026г

# **Техническое задание 201/810-26 от 18.09.2026**

На монтаж речевой системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в колесном корпусе

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование работ                    | Монтаж системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в колесном корпусе, с интеграцией в существующую СОУЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2     | Сроки выполнения работ                | 4 кв. 2026г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3     | Состав работ                          | <p>3.1. Проведение обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика.</p> <p>3.2. Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ.</p> <p>3.3. Разработка рабочей документации (далее — РД) по монтажу и интеграции к существующей СОУЭ (2 тип), на базе ПКП «Рубеж»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установки системы речевого оповещения и музыкальной трансляции;</li> <li>- установки рупорных громкоговорителей над воротами колесного корпуса;</li> <li>- установки звуковой электросирены;</li> <li>- установки световых указателей направления движения к эвакуационному выходу;</li> <li>- прокладка дополнительных кабельных линий связи.</li> </ul> <p>3.5. Подбор оборудования и технических средств; - приобретение и поставка Заказчика;</p> <p>3.6. Выполнение работ по монтажу оборудования.</p> <p>3.7. Подключение установленного оборудования к существующей системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре с учетом применения СОУЭ при антитеррористическом оповещении и оповещении в случае чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.</p> |
| 4     | Требования к подрядчику               | <p>4.1. Наличие действующей лицензии МЧС. Наличие свидетельства (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, выданном, в установленном порядке, саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, в приложении к которому имеется пункт: «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.</p> <p>4.2. Наличие и достаточность квалифицированного персонала, материально-технических ресурсов (машин, оборудования, временных и передвижных источников энергии, инструментов, инвентаря всякого рода оснастки), используемых при выполнении работ.</p> <p>4.3. Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охране труда;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- работам на высоте (I группа);</li><li>- электробезопасности (II группа).</li></ul> <p>4.4. К работам допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте, после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.</p> <p>4.5. До начала производства работ руководитель подрядной организации (мастер или прораб) обязан проверить готовность бригады к производству работ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- физическое состояние рабочих;</li><li>- состояние обуви и ее соответствие предъявляемым требованиям;</li><li>- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;</li></ul> <p>Применяемые приспособления, оборудование и Инструмент должны быть в исправном состоянии и иметь свидетельство о проведении испытаний.</p> <p>4.6. К работам рабочие приступают только после проведения инструктажа, под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за безопасные методы производства работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам | <p>5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</li><li>2. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».</li><li>3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);</li><li>4. СП 3.13130.2026 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</li><li>5. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».</li><li>6. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».</li><li>7. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд. 7.</li><li>8. Другие нормативные документы, регламентирующие данный вид работ.</li></ol> <p>5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, сводам правил, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, составляет 10 (десять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического</p> |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                          | задания не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 6  | Требования к благоустройству территории  | 6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.<br>6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. с предоставлением Заказчику документов об утилизации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| 7  | Охрана труда и промышленная безопасность | 7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:<br>- своевременно обеспечить персонал спецодеждой;<br>- требуемыми СИЗ;<br>- соблюдать требования противопожарной безопасности;<br>- требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.<br>7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.<br>7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством. |                                   |
| 9  | Заказчик                                 | ООО «Аккурайд Уилз Руссия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 10 | Исполнитель                              | По итогам тендерной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 11 | Транспортное сообщение:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|    | Объект                                   | Адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Доставка к месту проведения работ |
|    | Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»    | 423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Автомобильный транспорт           |

Разработал  
Специалист по пожарной безопасности



А. Ф. Кулагин