


Утверждаю:
Технический директор
 А.Н. Зайнутдинов
«08» 08. 2026г

Техническое задание № 201–786/26 от 06.08.2026г.

На проведение технического освидетельствования модулей пожаротушения

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Проведение работ по перезарядке и техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения МХС (140-67,5-12) (Двуокись углерода) 2012года изготовления, установленных на установке газового пожаротушения линии финишной покраски.
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1 Приемка и предварительный осмотр модулей МХС (140-67,5-12) в количестве 10 штук (№ MF 8374598, MF 8374599, MF 8374600, MF 8374602, MF 8374603, MF 8374604, MF 8374605, MF 8374606, MF 8374607, MF 8373638) 3.2 Техническое освидетельствование модулей. 3.3 Предоставление полного комплекта исполнительной документации, подтверждающей безопасность и готовность модуля к эксплуатации.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие лицензии МЧС на техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 4.2. Разрешение Ростехнадзора с присвоением шифра клейма. 4.3. Аккредитованную лабораторию и диагностическое оборудование. 4.4. Сертифицированных специалистов с допуском к работе с сосудами под давлением. 4.5. Применяемые приспособления, оборудование и инструмент должны быть в исправном состоянии и иметь свидетельство о проведении испытаний. 4.6. К работам рабочие приступают под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за безопасные методы производства работ. 4.7. В случае порчи имущества подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенные инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.
5	Требования к благоустройству территории	5.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 5.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.

6	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	6.1. Работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами, а именно: - Приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические»; - ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические». 6.2. Гарантийный срок на выполненные работы 10 (десять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ.	
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г. Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Специалист по пожарной безопасности



А. Ф. Кулагин